

## چک لیست ایمنی داربست

محل داربست:

نوع داربست:

ردیف	الزامات برپایی و نصب داربست	بله	خیر	اقدام/توضیحات
۱	آیا برای نصب داربست مجوز اخذ شده است؟			
۲	آیا سیستم Scaffag اجرا شده است؟			
۳	آیا اشخاص باتجربه و ماهر مسئول برپایی داربست بوده اند؟			
۴	آیا داربست ایراد در نصب دارد؟			
۵	آیا داربست دچار صدمه بعد از نصب شده است؟			
۶	آیا داربست بندها از کمر بند ایمنی و طناب نجات استفاده می کنند؟			
۷	آیا اجزاء تشکیل دهنده داربست در شرایط مطمئن و ایمنی برای استفاده قرار دارند؟			
۸	آیا از صفحات پایه داربست یا تخته های منفرد استفاده شده است؟			
۹	آیا داربست تراز افقی و عمودی شده است؟			
۱۰	آیا برای تراز شدن افقی و عمودی داربست به جای اشیاء نامطمئن و ناپایدار مثل بلوکها، آجرهای لق و غیره از جک های پیچی استفاده شده است؟			
۱۱	آیا صفحات پایه و یا جک های پیچی اتصال محکمی بالوله های استاندارد و فریم ها دارند؟			
۱۲	آیا همه پایه های داربست به خوبی با مهارها محکم شده اند؟			
۱۳	آیا نرده های حفاظتی در ارتفاع ۰,۵ و ۱ متر بالای سکوی کار نصب شده اند؟			
۱۴	آیا برای دسترسی و ورود و خروج از داربست، نردبان تهیه شده است؟			
۱۵	آیا لبه های پاخورحفاظتی قسمت پایین سکو (Toe boards) نصب شده اند؟			
۱۶	آیا نردبان ها از ایمنی لازم برخوردار هستند؟			
۱۷	آیا فاصله پله های نردبان ۰,۳ متر می باشد؟			
۱۸	آیا نردبان ها در یک زاویه کاری ۷۵ درجه نسبت به سطح افق قرار دارند؟			
۱۹	آیا نردبان ها حداقل یک متر بالاتر از نقطه بالا رفتن امتداد دارند؟			
۲۰	آیا داربست ها، حداقل هر ۹ متر طول و ۸ متر ارتفاع به سازه چفت و بست شده است؟			
۲۱	آیا سطح کار با استفاده از الوار یا ورقهای فلزی مشبک مناسب پوشانده و مهار شده است؟			
۲۲	آیا فاصله گذاری تیرک های افقی (Transom) نسبت به رابطه آن با ضخامت الوار که در زیر مشخص شده همخوانی دارد؟ حداکثر فاصله بین تیرکهای افقی ضخامت الوار			
	۱/۵ متر	۱/۵ اینچ (۳۸ میلیمتر)		
	۲/۶ متر	۲ اینچ (۵۰ میلیمتر)		
	۳/۲۵ متر	۲/۵ اینچ (۶۳ میلیمتر)		

ردیف	الزامات برپایی و نصب داربست	بله	خیر	اقدام/توضیحات
۲۳	آیا در سکوه‌های سطح کار، بین ریل‌های حفاظتی به خوبی الوار گذاری و تخته بندی و تخته‌ها مهار شده است؟			
۲۴	آیا الوارها حداقل ۳۰ سانتی متر روی هم افتادگی دارند و به اندازه ۱۵ سانتیمتر جلوتر از تکیه گاه‌ها امتداد یافته‌اند؟ و انتهای الوار با سیم‌های گالوانیزه به ضخامت ۳ میلیمتر محکم بسته شده است؟			
۲۵	آیا فاصله مجاز با خطوط برق رعایت شده است؟			
۲۶	آیا شرایط مخاطره آمیز به لحاظ نزدیکی به ساختمان در حال تخریب و یا ... وجود دارد؟			
۲۷	آیا بازرسی از داربست بعد از شرایط جوی نامناسب و حداقل هفته ای یک بار انجام می‌شود و نتایج بازرسیها ثبت می‌شود؟			
۲۸	آیا داربست برای تردد آسان وسایل نقلیه مزاحمت ایجاد کرده است؟			
۲۹	آیا حفاظهای توری در صورت نیاز در بالای جایگاه و زیر آن نصب شده است؟			
۳۰	آیا داربست متحرک مجهز به ترمز چرخ می‌باشد؟			

۱- معایب یا تخلفاتی که باید اصلاح شوند :

بازرس	نام	امضاء	تاریخ	زمان
مسوول واحد	نام	امضاء	تاریخ	زمان
نصاب	نام	امضاء	تاریخ	زمان

۲- داربست برای استفاده آماده است :

بازرس	نام	امضاء	تاریخ	زمان
مسوول واحد	نام	امضاء	تاریخ	زمان
نصاب	نام	امضاء	تاریخ	زمان